

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

№ 05/239-1 от 07.06.2021г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБОУ Школы № 94 г.о. Самара; по адресу: 443093, г. Самара, ул. Партизанская, 78а, акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/239 от 07.06.2021 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий
Школа	
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
1	-п.2.2.1 восстановить целостность ограждения территории школы
2	-п.2.2.2 устранить дефекты асфальтового покрытия спортивной площадки
3	-п.2.2.4 2 устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории
4	-п.2.4.6.2 - п. 2.4.6.2 оборудовать стол (столешницу) из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом
5	- п. 2.5.2, п. 2.5.3 восстановить целостность внутренней отделки (полы имеют дефекты (щели): в спортивном зале, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; - стены и потолки помещений имеют дефекты (осыпается штукатурка, имеются следы протечек, местами порваны и отклеены обои, разбита и отсутствует плитка на стене): в санузлах на 3 этаже для девочек, в кабинетах №30,24, в коридоре и в рекреации на 3 этаже, в санузле на 2 этаже для мальчиков, в спортивном зале и раздевалках, в санузле на 1 этаже для девочек и мальчиков, что затрудняет проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств)
6	-п.3.4.8 оборудовать защитные бортики по наружному краю демонстрационных столов в кабинетах химии и физики
7	- п. 3.5.15 оборудовать местное искусственное освещение на рабочем столе, располагающееся сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) в помещениях (кабинетах), где организованы рабочие места с компьютерами (ноутбуками)
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	
8	- глава 6 Таблица 6.4 установить количество умывальных раковин по количеству посадочных мест из расчета умывальник на 20 посадочных мест (обеденный зал оборудован на 160 посадочных мест, количество умывальных раковин – 4)

Срок исполнения предписания от 07.06.2021г. № 05/239 - 01.08.2022г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:
юридическое лицо МБОУ Школу № 94 г.о. Самара.

Главный специалист- эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков



Климова С.И.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в судебном порядке в рамках действующего законодательства РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 с.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил
директор МБОУ Школы № 94 г.о.Самара



Ковалева Т.А.